ES8

Pu=46,91kW
Pa=32,8kW
Ia=49,9A
Un=3x380/220V

NYM 5x10
No GS

3p 63A

E1	1pB10A	NYM 3x1,5	Evakuācijas apgaismojums		0,3kW ES8-E
1	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.225		1,14kW ES8-1
2	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.226-228		1,32kW ES8-2
3	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.229-230		1,17kW ES8-3
4	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.231		0,78kW ES8-4
5	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.233		1,08kW ES8-5
6	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.232, 234, 235		0,94kW ES8-6
7	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.237-242, 247		1,09kW ES8-7
8	1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums bēniņos		0,78kW ES8-8
9	1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.240, 241, 247		2,0kW ES8-9
10	1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.237, 238		2,2kW ES8-10
11	1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.232-234		1,4kW ES8-11
12	1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.225-227		1,4kW ES8-12
13	1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.229-231		1,4kW ES8-13
14	1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs		1,2kW ES8-14
15	1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs		1,2kW ES8-15
16	1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs		1,2kW ES8-16
17	1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Rozete silto grīdu skapī (SGS) telpā Nr.227, 229		1,0kW ES8-17
18	1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Rozete silto grīdu skapī (SGS) telpā Nr.232		0,5kW ES8-18
19	1pB6A	NYM 3x1,5	Durvju aizvērējs		0,3kW ES8-19
20	1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.225, 226		0,5kW ES8-20
21	1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.230, 231		0,5kW ES8-21
22	1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.233, 234		0,5kW ES8-22
KM1.1-1.3	23	3pC25A NYM 5x4	Ventiek.PN3, PN6 vadības panelis CC3		9,56kW ES8-23
	24	1pC2A NYM 3x1,5	Jumta ventilatori		0,09kW ES8-24
	25	1pC6A NYM 3x1,5	Jumta ventilatori		0,3kW ES8-25
N KM1 4NO 25A		NYM 3x1,5	Atslēgšana no UAS paneļa		
26	3pC16A	KM2.1-2.3 NYM 5x2,5 NYY 3x2,5	Noteku apsilde Piltuvju apsilde bērnu nojumēs		6,81kW ES8-26
27	3pC16A	KM3.1-3.3 NYM 5x2,5	Noteku apsilde		6,25kW ES8-27
N KM2 4NO 20A / KM3 4NO 20A		NYM 3x1,5	No sadales ES7		
28	1pC16A		Rezerve		ES8-28
29	1pC10A		Rezerve		ES8-29

Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.
Rasēja	O.Ulmanis		26.09.14
Pārbaud.	A.Mihailovs		26.09.14

SIA "EL Design"

Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste
Rožu ielā 35, Mārupē

Sadales ES8 principiālā shēma

Stadija	Marka	Mērogs
TP	EL	-:-

Lapa 7 | Lapas 1

2014-12