ES1

Pu=28,0kW
Pa=18,9kW
Ia=28,7A
Un=3x380/220V

NYM 5x10
No GS

3p 63A

	E1	1pB10A	NYM 3x1,5	Evakuācijas apgaismojums	0,5kW	ES1-E
1		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums t.Nr.106-108, 110-114, 135	1,23kW	ES1-1
2		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.130, 132-134	1,39kW	ES1-2
3		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.127-129, 131	1,22kW	ES1-3
4		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.126	0,78kW	ES1-4
5		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.123	1,08kW	ES1-5
6		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.120, 122, 124	0,94kW	ES1-6
7		1pC10A	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.115-119	1,08kW	ES1-7
		IR1.1	NYM 3x1,5	Apgaismojums telpā Nr.109, 213	0,08kW	ES1-7
		IR1 Kāpņu relejs	IN			
			NYM 3x1,5	Uz tasteriem K1		
8		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.122-124	1,4kW	ES1-8
9		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.126-128	1,4kW	ES1-9
10		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.115, 118, 133-135	2,0kW	ES1-10
11		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.112, 113	1,2kW	ES1-11
12		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.108	1,2kW	ES1-12
13		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.107	1,6kW	ES1-13
14		1pC16A	NYM 3x2,5	Rozetes telpā Nr.106	1,0kW	ES1-14
15		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs	1,2kW	ES1-15
16		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs	1,2kW	ES1-16
17		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Dvieļu žavētājs	1,2kW	ES1-17
18		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Rozete silto grīdu skapī (SGS) telpā Nr.124	0,5kW	ES1-18
19		1pC16A	2p 25A/30mA NYM 3x2,5	Rozete silto grīdu skapī (SGS) telpā Nr.128, 133	1,0kW	ES1-19
20		1pB6A	NYM 3x1,5	Durvju aizvērējs	0,3kW	ES1-20
21		1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.122, 123	0,5kW	ES1-21
22		1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.126, 127	0,5kW	ES1-22
23		1pB6A	NYM 3x1,5	Mainīgas gaisa plūsmas vārsts t.Nr.134, 135	0,5kW	ES1-23
24		1pC10A	NYM 3x1,5	VS sadale telpā Nr.107	1,0kW	ES1-24
25		1pC16A	NYY 3x2,5	Āra vārti	1,0kW	ES1-25
26		1pC16A		Rezerve		ES1-26
27		1pC10A		Rezerve		ES1-27
28		1pC10A	(N)HXH-FE180/30 3x1,5	Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas UAS barošana t.Nr.106	0,5kW	ES1-28
		1pC10A	(N)HXH-FE180/30 3x1,5	Apsardzes signalizācijas sistēmas ASS barošana t.Nr.106	0,5kW	
		1pC10A		Rezerve		

AS

Pu=5,34kW
Pa=5,34kW
Ia=8,1A
Un=3x380/220V

NYM 5x4
No GS

3p 40A

1	1pC10A	KM1.1	NYY 3x2,5	Fasādes apgaismojums	1,14kW AS-1
2	3pC10A	KM2.1-2.3	NYY 5x2,5	Teritorijas, stāvvietas apg.	2,8kW AS-2
3	1pC10A	KM3.1	NYY 3x2,5	Basketbola laukuma apgaism.	0,4kW AS-3
4	1pC16A	2p 25A/30mA	NYY 3x2,5	Āra rozešu skapis (egles)	1,0kW AS-4
5	1pC16A			Rezerve	AS-5
6	1pC10A			Rezerve	AS-6
7	1pB6A				AS-7



Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.
Rasēja		O.Ulmanis		26.09.14
Pārbaud.		A.Mihailovs		26.09.14

SIA "EL Design"

Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu ielā 35, Mārupē

Stadija	Marka	Mērogs
TP	EL	-:-
Lapa 3	Lapas 1	

Sadales AS, ES1 principiālā shēma

2014-12