













Pieņemtie apzīmējumi

NR	Apzīmējums	Marka	Nosaukums	Piezīmes
1	 IFS-7002	"UniPOS" IFS-7002	Uztveršanas un kontroles centrs	Ventilācijas atslēgšanai; Dūmu nosūces vadībai
2	 AD x.y.z	FD7130	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru	
3	 AD x.y.z	FD7130	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru virs piekārtiem griestiem	
4	 AR x.y.z	FD7150	Adrešu ugunsgrēka rokas signāldevējs ar izolatoru	
5	 CM x.y.z	FD7203R	Adrešu kontroles modulis ar izolatoru	Durvju aizvēršana
6	 VSU-1	VSU-1	Iznesamais gaismas indikators	
7	 SIR 1/1 SIR x/z	AH-03127BS	Arējā sirēna ar strobspuldze	
8			El. sadale	
9		JE-H(st)H E30 1x2x1,0+ekrāns	Adrešu cilpa; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs	
10		(N)HXH-FE 180/E30 2x1,0	24V spēka kabelis; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs	
11		(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5	Spēka kabelis; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs	



				SIA "EL Design"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	Stadija	Marka	Mērogs
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		12.09.2014		TP	UAS	-
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		12.09.2014		Lapa UAS-04		Lapas 1
				Ugunsdzēsības automātikas sistēma. Pieņemtie apzīmējumi	Pasūtījuma Nr.2014-12		