

Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma					
Poz. Nr.	Iekārtas tips	Iekārtas un materiālu nosaukums	Iekārtas marka	Mēra vien.	Daudzums
1	LBB 1990/00	Vadības kontrollers	"Plena"	gab.	1
2	LBB 1935/20	Pastiprinātājs (240 W)	"Plena"	gab.	1
3	PLN-24CH12	Barošanas bloks un uzlādēšanas ierīce	"Plena"	gab.	1
4		Akumulator 12v/40Ah		gab.	2
5	LBB 1956/00	Mikrofona-izsaukuma pults	"Plena"	gab.	1
6	LB1-UW06V-L	Sienu skaļrunis	"Bosch"	gab.	96
7	EVAC LBC1256/00	Temdrošinātājs		gab.	96
8	2x1.0	Ugunsizturīgs kabelis		m	1500
9	SF/UTP 4x2x0,5 Cat. 5e, AWG E30 5602 4P	Datu kabelis		m	15
10		Stiprinājumi materiāli		kompl.	1

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

				SIA "EL Design"			
				Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.				
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		12.09.2014	Stadija		Marka	Mērogs
				TP		UIS	-
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		12.09.2014	Lapa UIS-03		Lapas 1	
				Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Specifikācija		Pasūtījuma Nr.2014-12	