

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI						
Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skt.	Piezīmes	
1.	"Uponor" PE-100 val analogs	Polietilēna caurule D32x3.0; PN8, SDR11	m	1	EN 1555-1	
2.	"Uponor" PE-100 val analogs	Polietilēna caurule D40x3.7; PN8, SDR11	m	83	EN 1555-1	
3.	"Uponor" PE-100 val analogs	El.metināma uzmava D40, PN10	gab.	1		
4.	"Uponor" PE-100 val analogs	El.metināma uzmava D32, PN10	gab.	1		
5.	"Uponor" PE-100 val analogs	El.metināmais līkums 90° D40, PN10	gab.	1		
6.	"Uponor" PE-100 val analogs	El.metināmais līkums 45° D40, PN10	gab.	1		
7.	"Uponor" PE-100 val analogs	El.metināma diametra pāreja D32/40, PN10	gab.	1		
8.	"Fuchs" val analogs	Izolēts levedlīkums ar integrētu pāreju tērr./PE D42.4x4.05, 2.0x1.5, PN16	kompl.	1		
9.		Plūsmas vārsts GasStop adapteris GS32/35UE/L	gab.	1		
10.	"Uponor" PE-100 val analogs	T-sedlis ar noslēgvarstu D160-32 PN10	gab.	1	Pieslēguma vieta	
11.		Teleskopiskais kāta pagarinātājs H=0.9-1.2m	gab.	2		
12.	AST"Latvijas Gāze"	SGRP ar regulatoru R70 "Tartarini" ar divām reducēšanas līnijām, (Qmax=70m3/h Pie<4bar, Piz=20mbar, skapī 700x605x1400) uz betona pamatnes	kompl.	1		
13.		SGRP skapja stiprināšana un sazemēšana	vieta	1		
14.		Izolēts vara vads ar šķērsgriezumu >2.5 mm²	m	88		
15.		Mitrumizturīga līmlente	m	22		
16.		Brīdinājuma lentā	m	86		
17.	"Raychem"	Termosartīlkošā uzmava DN32	gab.	1		
18.	PGV-2.8.1	Kape D310	gab.	1		
19.		Betona gredzeni	kompl.	1		
20.	IP-54	Signālvada kontaktkarba	gab.	1		
21.	Dry Conn	Signālvada savienošā uzmava	gab.	1		
22.		Šķērsošanās ar elektrokabeļiem projekt.	vieta	1		
23.		Šķērsošanās ar kanalizāciju projekt.	vieta	3		
24.		Šķērsošanās ar ūdensvadu projekt.	vieta	1		
25.		Gāzes vada pārbaude	m	88		
26.		Zaļāja atjaunošana un grunts rekultivācija	m²	10	skat. piez.Nr.1	
27.		Trasējas rakšana un aizbēršana	m³	63		
28.		Smilts pabēršana un plebēršana	m³	11		
29.		Digitālo uzmērījumu nodošana	objekts	1		
30.		Pieslēguma vieta ple videjā spiediena sadales gāzesvada PED160 ar T-sedlilem ar noslēgvarstu D160-32	vieta	1	poz.10	
Piezīme: 2. Pagalma zaļāja atjaunošana nav paredzēto, jo gāzesvads tiks izbūvēts pirms teritorijas labiekārtošanās						
PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada Dome reģ.Nr.90000012827		OBJEKTS: Pirmskoles izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads		PROJEKTAĒTĀJS: SIA "INTRA PB" VRN 40103338014 Būvkomersanta reģistrācijas Nr.8427-R Tāl.: 26614206 E-pasts: binojs@intrapb.lv biroja adrese: A.Deglava iela 7,Rīga, LV1006		
APPROVĒJĀS VAD	I.Medne	PĀRĒJIE NOSAUKUMS ĀRĒJIE GĀZES VADI GĀZESVADA PIEVADS	REĢ.NR. 520-14	STADIJA DAĻA	MĒROGS TP	B/M
IZSTRĀDĀJA	T.Sorocina				LAPA	IZMĒRS
APRĀMA NR.		Materiālu specifikācija un darbu apjomi.			4	A4