

---

*PIEZIMES*

1. Mēzgli skatīti kopa ar griezumu 7-7.
2. Piekāto un iekāto griestu augšuma atzīmes precizējamas pēc ventilācijas izbūves.
3. Konstruktīvo mezgli izbūve saskaņā ar BK sadaļu.
4. Tvaika izolācijas plēves savienojuma vietas veidojams pārklājums vismaz 150mm, kas salīmējams ar materiālam atbilstošu blīvēntu.
5. Jebkādas izmaiņas, vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pastatījāt.

