



1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
101.	Vējveris	17.9 m ²
102.	Vestibils	57.6 m ²
103.	Zāle	141.7 m ²
104.	Kāpņu telpa	33.4 m ²
105.	Palīgtelpa	9.4 m ²
106.	Sarga telpa	3.6 m ²
107.	Vadītāja kabinets	13.1 m ²
108.	Lietvedība	19.1 m ²
109.	Gaitenis	43.7 m ²
110.	WC	4.8 m ²
111.	Elektrosadale	5.8 m ²
112.	Medpunkt	19.5 m ²
113.	Izolators	6.3 m ²
114.	Sammezgls	3.6 m ²
115.	Gērbtuve	12.7 m ²
116.	Dušas telpa	2.7 m ²
117.	WC	2.5 m ²
118.	Apkopēja telpa	8.1 m ²
119.	Kāpņu telpa	24.5 m ²
120.	Sammezgls Nr.1	14.9 m ²
121.	Vējveris	10.7 m ²
122.	Guļamtelpa Nr.1	48.5 m ²
123.	Grupas telpa Nr.1	73.8 m ²
124.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.1	22.8 m ²
125.	Vējveris	10.7 m ²
126.	Guļamtelpa Nr.2	50.0 m ²
127.	Grupas telpa Nr.2	73.8 m ²
128.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.2	17.7 m ²
129.	Vējveris Nr.2	4.1 m ²
130.	Sammezgls Nr.2/3	31.9 m ²
131.	WC	1.3 m ²
132.	Vējveris Nr.3	4.2 m ²
133.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.3	17.3 m ²
134.	Grupas telpa Nr.3	73.8 m ²
135.	Guļamtelpa Nr.3	49.5 m ²
136.	Guļamtelpa Nr.4	49.5 m ²
137.	Grupas telpa Nr.4	73.8 m ²
138.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.4	17.3 m ²
139.	Vējveris Nr.4	4.2 m ²
140.	Sammezgls Nr.4/5	31.9 m ²
141.	WC	1.3 m ²
142.	Vējveris Nr.5	4.1 m ²
143.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.5	17.7 m ²
144.	Grupas telpa Nr.5	73.8 m ²
145.	Guļamtelpa Nr.5	50.0 m ²
146.	Grupas telpa Nr.6	73.8 m ²
147.	Gērbtuve ar žāvēšanas skapi Nr.6	22.7 m ²
148.	Guļamtelpa Nr.6	48.5 m ²
149.	Sammezgls Nr.6	14.9 m ²
150.	Kāpņu telpa	24.4 m ²
151.	Gaitenis	36.6 m ²
152.	Netīrās veļas noliktava	3.6 m ²
153.	Tīrās veļas noliktava	4.0 m ²
154.	Veļas mazgātava	15.6 m ²
155.	Gaitenis	12.1 m ²
156.	Virtuves vadītāja telpa	5.1 m ²
157.	Gērbtuve	3.9 m ²
158.	Duša	2.0 m ²
159.	WC	2.3 m ²
160.	Gaitenis	4.5 m ²
161.	Sakņu noliktava, pirmastrāde	7.0 m ²
163.	Viesta aukstumkamerai	4.4 m ²
165.	Sauso produktu noliktava	5.3 m ²
166.	Gaiļas apstrāde, aukstā nol.	4.4 m ²
167.	Virtuves trauku mazgātava	3.2 m ²
168.	Trauku mazgātava	5.1 m ²
169.	Virtuve	26.7 m ²
170.	Palīgtelpa	9.4 m ²
171.	Palīgtelpa	9.5 m ²
172.	Ēdamzāle	176.6 m ²
173.	Lifta šahta	2.2 m ²
Kopā 1. stāvā:		1786.4 m ²

APZĪMĒJUMI

gaismekli

1 8

- | | | |
|-----|----|--|
| 1 | ○ | Ø145 mm, 120°, 3500K, 900Lm, IP44, 9W (ELMO) |
| 2 | ○ | LED gaismeklis pie griestiem
Ø172 mm, 120°, 3500K, 1200Lm, IP44, 12W (ELMO) |
| 3 | — | Gaismeklis pie griestiem
FOX-236-EP, 2x36W, 1315 x 165 x 63 mm (Vyrtych) |
| 4 | ● | Gaismeklis griestos
Orion 218 B27 SOP, 52W (NORTHCLIFFE) |
| 5 | ○ | LED gaismeklis pie griestiem
Ø225 mm, 120°, 3500K, 1800Lm, IP44, 18W (ELMO) |
| 7 | + | Gaismeklis pie griestiem
Neptun PC T8, 2x36 W (LUXIONA) |
| 7* | ↔ | Griestos iekārts gaismeklis
Neptun PC T8, 2x36 W (LUXIONA) (paredzēt piekares sistēmu) |
| 8 | ⌚ | Griestos iekārts gaismeklis
T 1038 Gong, d=320, h=320, E27 Max 60W, tonis- 36 Flat white (BELID) |
| 10 | ⌚ | Dežūrapgaismojums pie sienas
SMILLA BAGGE (101.944.46), 230 x 320 x 65 mm (IKEA) |
| 12 | — | Griestos iebūvēts gaismeklis
BALI 180 M15, 1480x90x80 mm, 1x80W, IP20 (NORTHCLIFFE) |
| 14 | ⌚ | Gaismeklis pie griestiem
RUBIN ROUND Ø1200, IP20, (10x55W) PLX L-DOWN, dimmējams (Luxiona) |
| 15 | — | Prožektori piestiprināti pie sliedēs
PAR-16 Spot white 230V, GU-10, max 75W, 150 x 100 x 80 mm (EUROLITE) |
| 16 | ■ | Rotējošs daudzkrāsu apgaismojuma prožektors ar mikrofonu, "Moonflower" efektu
Micro Burst, 286x165x134mm, 3W, Micro-LED-Series (h= 2100 mm) (AMERICAN DJ) |
| 17 | ○ | Āra gaismeklis pie griestiem
OPAL 15-9677-14-M1, d=300mm, E27, 2x23W, IP65, IK10 (LEDS C4) |
| 18 | ⌚ | Āra gaismeklis pie sienas
OPAL 05-9677-14-M1, d=300mm, E27, 2x23W, IP65, IK10 (h=2.4 m) (LEDS C4) |
| 19 | □ | Gaismeklis pie fasādes, nojumē ARTEMIS, 032/30/50R/AAS, LED 7.6 W, h~3100 mm (ACDC) |
| 19* | □□ | (2 gaismekļi, viens-vērsts uz augšu, otrs- uz leju.) |
| 20 | ▽ | Gaismeklis pie fasādes, nojumēs SHOT 290 VIAL HIT G12, 70W, GRIS, 7501253, IP65, IK09, h~3100 mm, h=2750 mm (LAMP) |

APZĪMĒJUMI

gries

PIEZĪMES

1. Piekārtajos griestu paneļos gaismas ķermēņus, ventilācijas difuzorus izvietot paneļu elementa centrā.
 2. Šo lapu skatīt kopā ar AVK sadaļu.
 3. Jebkādās izmaiņas vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pasūnītāju.

