



# PROJEKTĒTO TĪKLU NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- M<sub>01</sub> — M<sub>01</sub> — AUKSTĀ ŪDENS CAURUŅ VADS NO MIKT
- K<sub>1</sub> — K<sub>1</sub> — SADZĪVES KANALIZĀCIJA(K<sub>1</sub>)[virs grīdas]

## PIEZĪMES

1. Kopējā jumta platība ~ 2235,6 m<sup>2</sup>.
2. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikti visu izmēru un detaļu kontrolejuma objekta.
3. Doto lapu skaitl kopā ar gēmiņiem.
4. Pierēģotus apzīmējums-skaitl UK-C-01, IZ2 paša.
5. Jabbūdas izmaiņas vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar projekta sadalās izstrādātāju un pasūtītāju.
6. Visu izmēr doti mm, augstums atzīmes m.
7. Plāni skaitl kopijai ar aksonometriskajām shēmām.
8. Kanalizācijas stāvdaļu garša izplūdes posmus virs jūmta izvērti vismaz 4 m (pa horizontāl) attālumā no atvēršanam loģem.
9. Iekārtojās saucērvus ir ražošanas kanalizācijas tīklus, kuri novada noteikderpus ārējējās kanalizācijas tīkla, vēdinā caur stāvēdam, kuru galisā izplūdes postmī izvērtojami virs šipā jumtā uz 0,3 m.

[illegible]