


| 2.STĀVA EKSPLIKĀCIJA | | |
|---|---|---|
| NR | TELPAS NOSAUKUMS | PLATĪBA |
| 201. | Gaitenis | 63.0 m² |
| 202. | Mūzikas telpa | 45.2 m² |
| 203. | Mūzikas telpa | 45.2 m² |
| 204. | Gaitenis | 37.3 m² |
| 205. | Ventilācijas telpa | 18.7 m² |
| 206. | WC | 5.1 m² |
| 207. | Apģērbu telpa | 22.5 m² |
| 208. | Gaismas kabata | 37.6 m² |
| 209. | Ģērbtuve | 12.7 m² |
| 210. | Dušas telpa | 2.7 m² |
| 211. | WC | 2.5 m² |
| 212. | Apkopēja telpa | 8.1 m² |
| 213. | Kāpņu telpa | 24.1 m² |
| 214. | Sanmezgls nr.7 | 14.5 m² |
| 215. | Guļamtelpa nr.7 | 48.5 m² |
| 216. | Grupas telpa nr.7 | 73.8 m² |
| 217. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.7 | 22.7 m² |
| 218. | Guļamtelpa nr.8 | 50.0 m² |
| 219. | Grupas telpa nr.8 | 73.8 m² |
| 220. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.8 | 22.2 m² |
| 221. | Sanmezgls nr.8/9 | 33.3 m² |
| 222. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.9 | 21.9 m² |
| 223. | Grupas telpa nr.9 | 73.8 m² |
| 224. | Guļamtelpa nr.9 | 59.4 m² |
| 225. | Guļamtelpa nr.10 | 59.4 m² |
| 226. | Grupas telpa nr.10 | 73.8 m² |
| 227. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.10 | 21.9 m² |
| 228. | Sanmezgls nr.10/11 | 33.2 m² |
| 229. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.11 | 22.2 m² |
| 230. | Grupas telpa nr.11 | 73.8 m² |
| 231. | Guļamtelpa nr.11 | 50.0 m² |
| 232. | Ģērbtuve ar šķērsošanas skapi nr.12 | 22.7 m² |
| 233. | Grupas telpa nr.12 | 73.8 m² |
| 234. | Guļamtelpa nr.12 | 48.5 m² |
| 235. | Sanmezgls nr.12 | 14.6 m² |
| 236. | Kāpņu telpa | 26.4 m² |
| 237. | Psihologs / logopēds | 23.8 m² |
| 238. | Metodiķa kabinets | 22.2 m² |
| 239. | WC | 5.1 m² |
| 240. | Gaitenis | 37.3 m² |
| 241. | Arhīvs | 18.3 m² |
| 242. | Ventilācijas telpa | 24.9 m² |
| 243. | Kāpņu telpa | 2.7 m² |
| 244. | Palīgtelpa | 20.1 m² |
| 245. | Ventilācijas telpa | 24.9 m² |
| 246. | Sporta zāle | 128.7 m² |
| 247. | Kabinets | 16.2 m² |
| | Kopā 2. stāvā: | 1673.1 m² |

| N.p.k. | Piezīmes |
|---|---|
| 1 | Gaisa vadu augstuma atzīmes apakšējiem gaisa vadiem dotas no centra, bet taisnstūra gaisa vadiem dotas apakšējās malas atzīmes. Par 0 pieņemta stāva grīda, kurā atrodas sistēma. |
| 2 | Veicot montāžas darbus, uz maģistrālajiem gaisa vadiem jāuzstāda tīrīšanas lūkas, tā lai varētu veikt sistēmas tīrīšanu. |
| 3 | Difuzoru izvietojumu telpās pielāgot apgaismojuma izvietojumam. |
| 4 | Gaisa pārplūdi paredz caur iebūvētu restī durvīs un sienās caur ugunsdrošām restēm. |
| 5 | Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošus nodalījumus, ventkameru sienas, pārsegumus uzstāda ugunsdrošas vārstus. |
| 6 | Grupiņu un guļamtelpā paredz gaisa daudzuma pārslēgšanu ar mainīgas plūsmas vārtiem, ko iedarbina ar vadības slēdzi telpā. |
| 7 | Uz gaisa vada atzariem, kas apkalpo zāli, mūzikas telpas un sporta zāli, paredz motorizētus noslēgvārstu, ko darbina atkarībā no telpas izmantošanas. |
| 8 | Gaisa izmešanai no iekārtām uz jumta paredz caur šahtu ar jumtiņu. |
| 9 | Nosūces ventilatorus un gaisa izmešanas jumtiņus uzstāda 700mm no jumta līmeņa. |
| 10 | Ventilācijas sistēmu stāva plānus skatīt kopā ar izometrijas shēmām. |
| 11 | Vadības slēdzu novietojumu telpās precizēt AR sadaļā. |

| N.p.k. | Norādījumi par gaisa vadu izolāciju |
|---|---|
| 1 | Gaisa ieņemšanas gaisa vadu no āra restes līdz iekārtai izolēta ar Armaflex AF 32mm. |
| 2 | Gaisa izmešanas gaisa vadus no iekārtām līdz deflektoram vai līdz šahtai ar jumtiņu izolēt ar Armaflex AF 19mm. |
| 3 | Nosūces sistēmas gaisa vadus no nosūces ventilatoriem līdz 2.stāva pārsegumam izolēt ar Paroc PSALCT izolāciju. |
| 4 | Gaisa vada posmus starp ugunsdrošo vārstu un sienām vai pārsegumiem, paredz izolēt ar PAROC Wired Mat AluCoat. |

| Nosacīto apzīmējumu tabula | | |
|---|---|---|
| N.p.k. | Apzīmējums | Piezīmes |
| 1 | KK–100 / –40m3/h / iereg.poz.11 | Gaisa sadalītāja marka<br>Gaisa daudzums<br>Ieregulēšanas pozīcija |
| 2 | SPI–100 / 60 m3/h | Vārsta marka<br>Gaisa daudzums |
| 3 | St.Nr.1 / PN1–ø250 / 600m3/h | Stāvvada Nr.<br>Sistēmas Nr.–diametrs<br>Gaisa daudzums |
| 4 | ø125 | Diametrs |
| 5 | PN1 | Sistēmas Nr. |
| 6 | H=3500mm | Augstums no grīdas |
| 7 | | Regulējošais vārsts |
| 8 | | Ugunsdrošais vāsts |
| 9 | | Trokšņu slāpētājs |
| 10 | | Gaisa pārplūde |
| 11 | | Apaļš nosūces gaisa vads<br>Apaļs pieplūdes gaisa vads |
| 12 | | Taisnstūra izmešanas gaisa vads (ar izolāciju)<br>Taisnstūra ieņemšanas gaisa vads (ar izolāciju) |

| | |
|---|---|
| projektētājs | SIA "AR.4"<br>Zemītāna iela 2b, tel. 67540306 |
| pasūtītājs | Mārupes novada Dome |
| objekts | Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste<br>Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads |
| rasējums | VENTILĀCIJA<br>2.STĀVA PLĀNS |
| stadija | TP |
| | AVK-V-11 |
| | M 1:100 |
| bdvproj.daļas vad. Kaspars Sprogis | 2014-12 |
| | 2014-12 |
| | 11 |
| | 02.09.2014. |