

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=8m ar gaismekli (h=8m) SGS102 150W Na.

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšejas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar rakšanas paņēmienu guldot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un ielbraucajamiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pieturvājumos kokiem, kas mazāki par 2 m tranšeju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Proj. apgaismojuma tīklā pieslēgtiemi pie esošās Krones ielu apgaismojuma sistēmas;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Lapu izvietojuma shēma



Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Brūkleņu ielas pārbūve	SIA "BM Projekts", Vīriņu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167
	Paraksts / Datums	Adrese: Brūkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Sipeles ielai, Mārupe, Mārupes novads	©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
EL. vad. Māris Vītoliņš	27.11.2015	Lapas nosaukums: Brūkleņu ielas apgaismojuma tīklu plāns	Līguma nr.: 5-21/500-2015 Arhīva nr.: 5-21/500-2015 Mērogs: 1 : 250
Izstrādāja Māris Vītoliņš	27.11.2015		Stadija: BP; Lapas; Ras. Nr.: EL-2-3