


- Piezīmes:**
1. Projektējamā apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas Kantora ielā.
 2. Lielā ielā uzstādīt cinkotus metāla balstus ($n=6$) uz dzelzsbetona pamata ar ielu apgaismojuma ķērumi Philips SGP340 (pilnu nosaukumu skatīt materiālu specifikācijā), 150W.
 3. Starp proj. balstiem noguldīt proj. apg. līniju ar ANMK 4x35 kabeļiem, kabeļus guldīt ar atklāto metodi 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām ievērot minimālo vertikālo atstatumu 0,25m.
 4. Pie kokiem rakt ar rokām, kabeļus pastumt zem sakrēm. Posmos tuvumā kokiem kabeļu izlikšanu izpildīt ar caurdurē metodi.
 5. Gaismas ķērumus aizsargāt ar "C" tipa automātiskiem slēdzieniem balstos.
 6. Apgaismes tīkla elektroapgādes līniju šķērsojošo koku un krūmu ciršanu/līkvīdēšanu skatīt ceļa daļā.

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads			Objekts: Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē		
			Adrese: 		
			Lielā iela, Mārupē		
			Lapas nosaukums:		
ELT vadītājs:	Natalija Gorbatenko	17.02.2014.	 Rīga, Kaļenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. @Izmantojotais saskaņā ar autoritēstu likumu		
Izstrādāja:	Natalija Gorbatenko	17.02.2014.			
Principiālā shēma					
Līguma nr.: 5-21/266-2013 Atrīva nr.: 5-21/266-2013 Mērogs: bez mēroga					
Stadija	Lapas	Ras. Nr.			
TP		ELT-6			