

Ugunsdrošības signalizācijas sistēma					
Poz. Nr.	Iekārtas tips	Iekārtas un materiālu nosaukums	Iekārtas marka	Mēra vien.	Daudzums
1	IFS-7002	Adrešu-analogā pults (2 cilpas)	"UniPOS"	kompl.	1
3		Akumulator 12v, 17Ah		gab.	2
4	FD7130	Adrešu dūmu signāļdevējs	"UniPOS"	gab.	163
5	FD7110	Adrešu siltuma signāļdevējs	"UniPOS"	gab.	2
6	FD7100	Bāze priekš „UniPOS” sērijas detektoriem	"UniPOS"	gab.	163
7	FD7150	Adrešu rokas signāļdevējs ar izolatoru	"UniPOS"	gab.	16
8	FD7203	Adrešu 3 x ieejas / 5 x izejas modulis ar izolatoru	"UniPOS"	gab.	2
9	FD7203R	Adrešu kontroles modulis ar izolatoru	"UniPOS"	gab.	6
10	VSU-1	Iznesamais gaismas indikators	"Loks"	gab.	27
11	AH-03127BS	Ārēja sirēna ar strobu	"Loks"	gab.	1
12	AWZ224	Barošanas bloks 24v, 2A	"Pulsar"	gab.	7
13		Akumulator 12v, 7Ah		gab.	14
14		Starprelejs 24V, 3P,230V, 8A, AC	"Finder"	gab.	1
15	JE-H(st)H E30 1x2x1,0+ekrāns	Adrešu cilpa; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs		m	3450
16	(N)HXH-FE 180/E30 2x1,0	24V spēka kabelis; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs		m	100
17	(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5	Spēka kabelis; Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs		m	100
18	100x60 mm	PVC kabeļu kanāls		m	6
19		Gofrēta caurule d=25mm		m	40
20		Stiprinājumi materiāli *		kompl.	1

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

				SIA "EL Design"			
				Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	Stadija	Marka	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	UAS	-
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		26.03.2015		Lapa UAS-03		Lapas 1
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		26.03.2015		Pasūtījuma Nr.2014-12		
				Ugunsdzēsības automātikas sistēma. Specifikācija			