

Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma					
Poz. Nr.	Iekārtas tips	Iekārtas un materiālu nosaukums	Iekārtas marka	Mēra vien.	Daudzums
1	LBB 1990/00	Vadības kontrolers	"Plena"	gab.	1
2	LBB 1935/20	Pastiprinātājs (240 W)	"Plena"	gab.	1
3	PLN-24CH12	Barošanas bloks un uzlādēšanas ierīce	"Plena"	gab.	1
4		Akumulator 12v/40Ah		gab.	2
5	LBB 1956/00	Mikrofona-izsaukuma pults	"Plena"	gab.	1
6	LB1-UW06V-L	Sienu skaļrunis	"Bosch"	gab.	104
7	EVAC LBC1256/00	Termodrošinātājs		gab.	104
8	2x1.0	Ugunsizturīgs kabelis		m	1850
9	SF/UTP 4x2x0,5 Cat.5e, AWG E30 5602 4P	Datu kabelis		m	15
10		Stiprinājumi materiāli		kompl.	1

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

				SIA "EL Design"				
				Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	Stadija	Marka	Mērogs	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	UIS	-	
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		26.03.2015		Lapa UIS-03		Lapas 1	
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		26.03.2015		Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Specifikācija			Pasūtījuma Nr.2014-12