

Sadales AS-1 principiālā shēma



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- projekt. AS-1 sadale
- G1 gaismeklis TRILUX Actison RSX3 14000-840 ET 140W;IP44
- vienpolīgs virs apmetuma slēdzis; ~220V, 10A, IP44
- projekt. apgaismojuma kabeļu terepe 60x300

PIEZĪMES:

1. Grupu tīklu izpildīt ar kabeli NYM vai līdzvērtīgiem kabeļiem;
2. Plānos kabeļu trases parādītas nosacītī un precizējamas montāžas darbu laikā atbilstošu būvniecības situācijai;
3. Elektrosadalni paredzēt aprīkot ar atslēgām;
4. Kabeļu ieņu izvietojumu precizēt būvniecības laikā, saskaņojot ar pasūtītāju;
5. Kabeļus montējami pa kabeļu renēm, kā arī virs sienu, griestu apdares ievelkot tos PVC aizsargcaurulēs;
6. Gaismekļi stiprināmi pie jumta kopnes;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: *Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve*
		Paraksts	*Datums*	
				Adrese: *Ivju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads*
ELTsadaļas vad.	*Natalja Gorbatenko*		*30.05.2016*	*Lapas nosaukums:* Multilaukuma nojumes plāns ar apgaismojuma tīkliem
Izstrādāja	*Natalja Gorbatenko*		*30.05.2016*	

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP	*1/1*	*ELT-8*