



Nr.p.k.	Telpu nosaukums	Platība m2
Korpus "C"		
1-25	Priekšteļpa	181,30
1-26	Lifta telpa	3,00
1-27	Priekšteļpa	3,30
1-28	Tualete	4,70
1-29	Tualete	5,20
1-30	Priekšteļpa	3,20
1-31	Tualete	3,60
1-32	Kabīnēts	10,20
1-33	Kabīnēts	11,70
1-34	Kabīnēts	11,60
1-35	Uzgaidamā telpa	26,40
1-36	Biroja telpa	45,10
1-36/1	Kabīnēts	10,90
1-37	Kabīnēts	14,10
1-38	Biroja virtuves telpa	5,40
1-39	Apspriežu telpa	20,50
1-40	Kabīnēts	19,80
1-41	Arhīva telpa	22,80
1-42	Kāpņu telpa	15,00
KOPĀ:		417,80



- Apzīmējumi:
- proj. zonas gala ierīce
  - proj. ugunsgrēka dūmu detektors, konvencionālās sistēmas
  - esošais ugunsgrēka dūmu detektors, konvencionālās sistēmas
  - proj. UAS zonas kab. 2x0.8+0.8mm
- D-1/01  
detektora Nr. zonā  
detektora tips

- Piezīmes:
- Precīzu tīkla elementu (detektoru, pogu u.c.) novietojumu, to piesaistes, skatīt interjera projektā.
  - Kabeļu montāžas trases un montāžas veidu precizēt darbu laikā.
  - Detektorus izvietot vadoties no detektoru tehniskā apraksta, ievērojot telpu interjerus (attālums no sienām 0,5m - min.).
  - Katrais cilpas kabeļus telpās montēt caurulēs (Ø20mm) sienās vai stiprinātās pie griestiem.

		Projekta Nr. : <b>194</b>	
Projekētāšanas firma Skolas iela 21-61/2, L.V-10/10, Rīga, Latvija tel./fax : 67369724 www.staiga.lv e-mail: eja@e-lattne.lv		LR UR Nr.4000301365 Būvkr. r. Nr. 2312-PA	
Pasūtītājs: Mārupes novada dome (Reģ.Nr. 90000012827)			
Objekts: Mārupes novada domes ēkas telpu vienārtīgotā atjaunošana. Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads.			
Rasējuma nosaukums: Korpusus "C". 1.Stāva plāna fragments ar automātisk ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tīklu			
BPV	E. Dzenis	mob. 2 9277095	
BPDV	A. Krūmiņš		
Izstrād.	L. Purauska Krūmiņa		
Licenzēts - ArchiCad 8.0 Lic. Nr. 5105502			
Datums:	Mērogs:	Stadija	Kopējais lapu skaits:
03.03.2017.	1:100	BP	4
			Lapas Nr. UAS-2