



PIEZĪMES:

Projekta "Iekšvaratila ceļa rekonstrukcija Jaunmārupē, Mazcenu alejā, Mārupes novads" elektroapgādes sadaļa izstrādāta saskaņā ar tehniskiem noteikumiem nr.: 30K120-03.02/1030. Projektā paredzēta sekojošā darbība:

Isošo 20kV kabeļu līniju A-041 posmā no 20/0,42kV transformatora apakšstacijas T-041 līdz savienojuma uzstāvei pie Mazcenu alejas 4A. Jaunmārupē, virzienā uz transformatora apakšstaciju T-7425, pārvietot ārpus projektējama iekšvaratila ceļa braucama daļas ar savienojuma uzstāvam CHSMV-W 24kV 95-240 un projektējamo 20kV kabeļi AHXAMK-W-3x240Al+3SCu.

Isošo 20kV kabeļi zem braucmales demontēt.

Pasūtītājs:			Objekts:		
Mārupes novada pašvaldība			Iekšvaratila ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā		
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Adrese:		
			Mazcenu aleja, Jaunmārupe		
			Lapas nosaukums:		
ELT daļ. vad.			10.06.2014.		
Izstrādāja			10.06.2014.		
N. Gorbatenko			Principiālā shēma		
			Līguma nr.: 5-21/242-2014		
			Arhīva nr.: 5-21/242-2014		
			Mērogs: b.m.		
			Stadija		
			Lapas		
			Ras. Nr.		
			TP		
			ELT-3		

SIA "Baltex Trust"

reģ. Nr. 40103094875
Bulvā: Rīga, Eļļas iela 2/4,
tel./fax: 7503907,
mob. 29169370,
baltex.trust@inbox.lv