

PIEZĪMES:






Projekta "Iekškvartāla ceļa rekonstrukcija Jaunmārupē, Mazcenu alejā, Mārupes novada" elektroapgādes sadaļa izstrādāta saskaņā ar tehniskiem noteikumiem nr: 30KI20-03.02 /1030.

Projektā paredzēta sekojošā darbība:

Esāšo 20kV kabeļu līniju A-041 posmā no 20/ 0,42kV transformatora apakšstacijas TP-041 līdz savienojuma uzmavai pie Mazcenu alejas 4A, Jaunmārupē, virzienā uz transformatora apakšstaciju T-7425, pārvietot ārpus projektējama iekškvartālā ceļa braucamās daļas ar savienojuma uzmavam CHSMV-W-24kV 95-240 un projektējamā 20kV kabeļi AHXAMK-W-3x240Al+35Cu.

Esāšo 20kV kabeļi zem brauktuves demontēt.

Pienēmtie apzīmējumi:

	Bažnīcā 20kV kabeļa proj. trase
	Bažnīcā 0,4kV kabelis
	Bažnīcā 20kV kabelis
	Proj. 20kV savien. uzstāda
	Proj. 20kV kabeļa piesaiste

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā			SIA "Baltex Trust" reģ. Nr. 40103094875 Birojs: Rīga, Eļļas iela 2/4, tālrunis 7603907, mob. 29168570; baltex.trust@inbox.lv								
			Adrese: Mazcenu aleja, Jaunmārupe			Līguma nr.: 5-21/242-2014 Arhīva nr.: 5-21/242-2014 Mērogs: 1:250 <table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>TP</td><td></td><td>ELT-2</td></tr></table>			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	TP		ELT-2
Stadija	Lapas	Ras. Nr.												
TP		ELT-2												
ELT daļ. vad.	N.Gorbatenko	19.06.2014.	Trases plāns											
Izstrādāja	N.Gorbatenko	19.06.2014.												