Projektējamā situācija.
M1:250



Piezīmes:

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar Mārupes Domes tehniskajai specifikācijai Nr.3–10/790.
2. Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 24200401.
3. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas būvnormatīvu prasības.
4. Ņemt vērā SIA "MKM Engineering" projektu "20KV GAISVADU LĪNIJU A–05 UN A–045 REKONSTRUKCIJA PAR KABEĻU LINIJU MĀRUPĒ NO JELGAVAS ŠOSEJAS (AUTOCEĻŠ A–8) LĪDZ DAUGAVAS IELAI".
5. Pirms kabeļlīnijas izbūves veikt plānešanas darbus.
6. Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.
7. Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšurfēt, precizēt to atrašanas vietu.
8. Projektējamās līnijas izbūvēt tikai pēc sarkano līniju un zemesgabalu robežu nospraušanas dabā.
9. Apg. kabeļlīniju noguldīt 0.7m dziļumā, posmos zem ceļa braucamās daļas – 3.klases (750N) caurulē ø75mm 1.0–1.5m dziļumā vai ar caurdures metodi 4.klases (1250N) caurulē.
10. Visas aizsargcaurules izvēlēties atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386–24.
11. Proj. apgaismojuma balstus uzstādīt uz tipveida pamatnēm.
12. Griezumus skat. lp.ELT–3.
13. Visā garumā veikt trases tīrīšanu: krūmu izciršanu, sakņu izraušanu, traucējošo priekšmetu pārvietošanu.

Projektu realizēt pēc vai vienlaicīgi AS "Sadales tīkls" 0.4kV GVL rekonstrukcijas darbiem Rožu ielā.

APZĪMĒJUMI

- W1 — Proj. 0.4kV kabelis (Skat. SIA "MKM Engineering" projektu)
- Proj. 0.4kV sadale (Skat. SIA "MKM Engineering" projektu)
- W1* — Proj. lietotāja kabelis (Skat. SIA "MKM Engineering" projektu)
- W2 — Proj. 20kV kabelis (Skat. SIA "MKM Engineering" projektu)

TEHNISKIE EKONOMISKIE RADĪTĀJI

1.	Nominālais spriegums Un=0.42/0.23kV	
2.	Kopēja atļauta jauda P=5x100W	
3.	Proj. 0.4kV kabeļlīnija AXPK–4x25; L=329m	W3
4.	Proj. apg. balsts ar gaismekli; H=7.5m (5 gab.)	
5.	Esošais apg. balsts	
6.	Proj. piesaiste	1.0
7.	Proj. caurule	
8.	Proj. trases uzrādītāja stabiņš	

Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 24200401

PASŪTĪTĀJS:	Mārupes novada dome			
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:	Rožu ielas apgaismojums posmā no Lilijas ielas līdz Mārupītes gatvei.			
Būvprojekta daļas vad.	M.BERGMANIS		08.2015	Stadija
Būvprojekta autors	L.KARPINSKA		08.2015	BP/TS
				Ārējā apgaismojuma plāns.

Pasūtījuma Nr. un marka: 284–2015–ELT

Mērogs	Lapa	Lapas
M 1:250; b/m	ELT–2.2	

SOS PROJEKTI
Būvkom. Reģ.Nr. 3496–R