




80760070795

60071822



Proj. 0,4kV KL
AXMK 4x16, L=13m
Savienot ar esošo KL
uz Brūkleņu ielu 115

Proj. kabeļa augstums: 9.35
Esotšs gāzesvada augstums: 9.65
Esotšs zemes virsmas atzīme: 10.50


Proj. US-2 esošās US-0514-8-3 vieta
KKM-4-22-S+USM-2+PKKM-4
(Brūkleņu iela 113 un 115)
Ievilkts esošās KL
Jaunajā sadalīnē

Proj. KL aizsargcaurule 750N
plastm. Ø110, L=9m

Proj. 0,4kV KL
AXMK 4x70, L=90m

Proj. KL aizsargcaurule 750N
plastm. Ø110, L=8m

Lapu izvietojuma shēma

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 900000012627, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Brīkleņu ielas pārbūve		 SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Tīraļne, Mārupes nov., LV-2167	
		Paraksts	Datums	Adrese: Brīkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Sīpotes ielai, Mārupe, Mārupes novads	©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu	
				Lapas nosaukums:	Līguma nr.: 5-21/500-2015	
ELT. vad.	Maris Vtoliņš		27.11.2015	Brīkleņu ielas elektro tīklu pārbūves plāns	Arlīna nr.: 5-21/500-2015	
Izstrādāja	Maris Vtoliņš		27.11.2015		Mērogs: 1 : 250	
					Stadija	Lapas
					BP	Ras. Nr. ELT-4