

ELT-3

ELT-4


ELT-5

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI:

- Proj. 0.4kV KL;
- Proj. lietotāja 0.4kV KL;
- Proj. aizsargcaurule;
- Aikārtotais zemējums;
- Proj. sadalne;
- Proj. izmantotās ELT piesaistes

PIEZĪMĒS:

1. Pirms tranšējas rakšanas atstūrīt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeļi gūdiņi ar rakšanas paņēmienu gūdiņi to 0.7 m dziļumā zālējā zonā, zem ceļiem, ievērt un iebraucamajiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievērtot to aizsargcauruli;
3. Ievērtamajam kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rak bez mehāniskiem saudzējiem koku saknes;
4. Kabeļi visā tā garumā, 0.3 m augstumā virs kabeļa, pārklāti ar brīdīnājuma lentu;
5. Elektroapgādes tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Brīkleņu ielas pārbūve		<div><div>SIA "BM Projekts" Virši iela 12-7, Tīraie, Mārupes nov., LV-2167</div></div>		
	Paraksts	Datums	Adrese: Brīkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Spēdes ielai, Mārupe, Mārupes novads		©All rights reserved. ©izstrādes sistēma ar autorizēšību likumi		
			Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21/500-2015 Atļauja nr.: 5-21/500-2015 Mērogs: 1 : 500		
			Brīkleņu ielas elektro tīklu pārbūves plāns		Stadija		
					Lapas		
					BP		
					Ras. Nr.		
					ELT-2		



SIA "BM Projekts"  
Vilņu iela 12-47,  
Tīraie, Mārupes nov.,  
LV-2167

©All rights reserved.

©Izmantojot šo dokumentu ir aizliegta izmantošana

Lāpna nr.: 5-21/500-2015  
Arhīva nr.: 5-21/500-2015  
Mērogs: 1 : 500