



PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts $H=8m$
(Pielikums Nr.1) ar gaismekli
($h=8m$) SGS102 150W Na.

Esošs gāzesvada augstums: 9.24
Esošs gāzesvada augstums: 10.20
Esošs gāzesvada augstums: 10.90

Esošs gāzesvada augstums:	9.47
Esošs kabeļa augstums:	10.20
Proj. kabeļa augstums:	10.95
Esošā zemes virsmas atzīme:	

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšējas rakšanas atšūrtāt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeļi guldīt ar rakšanas pārņemtiem guldīt 0,7 m dziļumā zālāja zonā, zēm ceļiem, ietvām un ucaļiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievēlnot to aizsargcauru ē;
3. Pļuvināļumos kokiēm, kas maz āki par 2 m tranšēju rakti bez meāniskiem saudzejot koku saknes;
4. Kabeļi visā tā garumā, 0,3 m augstumā vīrs kabēja, pārkārt ar brīdīnāja lenti;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt venalikus ar pāreļin projekta daļām;
6. Proj. apgaismojuma tīkli plesēdzmi ple esošās Kromes ielu apgaismojuma sist ēmas;
7. Vīsi darbi izpildī ām ievēroto spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs:		Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167		Objekts: Gājēju ceļiņa posms gar Ventas ielu posmā no Gaujas ielas līdz Krones ielai.	
				Adrese: Ventas iela, Mārupītes gatve, Mārupē	
				Lapas nosaukums:	
ELT vadītājs:	Kārlis Kalniņš	06.10.2014	Ventas ielas apgaismojuma tīklu plāns		
Izstrādāja:	Kārlis Kalniņš	06.10.2014			