

## Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2016. gada 03. novembra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

“**Ielu apgaismojuma izbūve Mārupes novadā**”,

identifikācijas Nr. MND 2016/65(turpmāk –Iepirkums),

noteikumiem

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Vai ir iespējams aizstāt apgaismojuma ķermeni ar IP66 aizsardzības klasi uz IP 65 aizsardzības klasi. Jo otrais cipars 6 nosaka ka jābūt "aizsargāts pret lielu ūdens daudzumu". Ja apskatīt EU standartus tad viņi nosaka ka priekš otra cipara pieci ir jābūt " Test duration: 1 minute per square meter for at least 3 minutes Water volume: 12.5 litres per minute Pressure: 30 kPa at distance of 3 m un priekš otra cipara 6 ir jābūt Test duration: 1 minute per square meter for at least 3 minutes Water volume: 100 litres per minute Pressure: 100 kPa at distance of 3 m. Dati no <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code">https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code</a> .</p> <p>Vai Jūs reāli uzskatāt ka ir iespējams gadījums ka uz viena prožektora lies ūdens apjoms 100 litri minūte ar spiedienu 100kPa ne mazāk ka trīs minūtes?</p>	<p>Tika izvēlēti konkrēti gaismekļu tipi „Philips SGP”, kuri pēc ražotāja tehniskās informācijas nodrošina IP66 aizsardzības klasi.</p> <p>Tātad izvēloties projektā paredzēto gaismekli, nebūs problēmas ar aizsardzības klasi.</p>