

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2017. gada 6. septembra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

“Alumīnija konstrukciju un pilnstikla sienu izgatavošana un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. MND 2017/43 (turpmāk – Iepirkums),

noteikumiem

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Kur šīs konstrukcijas savā starpā tiks savienotas un kādiem līdzekļiem? Vai ar krāsota skārda detaļām?	Konstrukcijas savā starpā tiek stiprinātas, saskrūvējot alumīnija konstrukcijas. Jauno konstrukciju savienojums ar esošajām konstrukcijām: ja veidojas spraugas, lietot individuālus skārda elementus.
2.	Vai durvīm vispār būs slēdzenes? Vai būs nepieciešamas elektromagnētiskās slēdzenes elektroniskai pieejas kontrolei? Ja jā, tad kurām?	<i>Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Sistēmu aprakstā” ir norādīta nepieciešamā furnitūra:</i> Durvju furnitūra anodēta alumīnija krāsā. vienpunkta atslēga ar cilindru un nospiežamie durvju rokturi. uz virsmas montējamas durvju eņģes. uz virsmas montējams GEZE durvju aizvērējs ar fiksējamu vērējroku. uz virsmas montējams durvju fiksators atvērtā stāvoklī. <i>Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Sistēmu aprakstā” ir norādīta nepieciešamā furnitūra:</i> Durvju furnitūra anodēta alumīnija krāsā. vienpunkta atslēga ar cilindru un nospiežamie durvju rokturi. uz virsmas montējamas durvju eņģes. uz virsmas montējams GEZE durvju aizvērējs ar fiksējamu vērējroku. uz virsmas montējams durvju fiksators atvērtā stāvoklī. Pasūtītājs nav paredzējis izbūvēt elektromagnētiskās slēdzenes.
3.	Kāds konkrēti jāuzstāda skaņu izolējošs stikls/stikla pakete? Ja ir prasības stiklam, tad tās konkrēti jādefinē. Drošības stikliem tas pats. Vispārējās prasībās minēts viens variants, bet specifikācijas nesalāsāmajā paraugā (iepirkuma priekšmeta 2. daļa) pilnīgi kas cits jāatzīmē – lētāks. Par melnajiem pleķiem bildēs arī būtu labi tikt skaidrībā. Pie stikliem bildēs ir salasāms “Lamināts 33.2”, bet vai tāds der, ja prasībās/variantos tāds pat nav norādīts:	Pasūtītājs mājaslapā pievieno Iepirkuma noteikumus Word formātā, un noteikumu 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” ir skaidri saskatāmi nepieciešamie materiāli katrai konstrukcijai. Visi materiāli minēti gan pie sistēmu apraksta, gan pie stikla paketes u.c. aizpildījums.

	<p>a) 6 mm rūdīts personas drošības stikls. $R_w = 31\text{dB}$;</p> <p>b) 8 mm rūdīts personas drošības stikls. $R_w = 32\text{dB}$</p> <p>c) Lam 44.1 (SR) skaņu slāpējošs personas drošības stikls. ($R_w = 38\text{dB}$)</p> <p>d) Lam 44.2 Opal skaņu slāpējošs personas drošības stikls ($R_w = 35\text{dB}$)</p> <p>Varbūt katrs pretendents pēc saviem ieskatiem izvēlas, cik nu spēj saprast jēdzienu “personas drošības stikls”?</p> <p>Šobrīd nolasāms ir vienīgi pozīcijas numurs, nosaukums, vieta un izmērs, kā arī skaits. Pārējais ir brīva pretendentu interpretācija, jo bildes ir izplūdušas, bez konkrētas piesaistes</p>	
4.	Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā pozīcija V-10 atrašanās vieta ir 1. stāvs	Pasūtītājs norāda, ka Tehniskajā specifikācija ir drukas kļūda, pozīcija V-10 konstrukcijas atrašanās vieta ir 2. stāvs.
5.	Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā pozīcija “Logs”, atrašanās vieta ir 1. stāvs.	Pasūtītājs norāda, ka Tehniskajā specifikācija ir drukas kļūda, pozīcija “Logs” atrašanās vieta ir 2. stāvs.
6.	Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā pozīcija “Logs”, ir paredzēts atverams.	Pasūtītājs norāda, ka pozīcija “Logs” ir jāparedz tikai atgāžams.
7.	Iepirkuma priekšmeta 1. daļā pozīcija “Logs”, kādu paredzēt stikla paketi?	Pasūtītājs precizē, ka stikla paketei ir jābūt divu stiklu (4 mm (iekšējais) +6 mm (ārējais)) ar saules atstarojošu pārklājumu.
8.	Iepirkuma priekšmeta 2. daļas 8. pozīcijā “V-8 vitrīna ar laminētu drošības stiklu” nepieciešamas 2 gab.	Pasūtītājs norāda, ka Tehniskajā specifikācijā ir drukas kļūda, Iepirkuma priekšmeta 2. daļas 8. pozīcijā “V-8 vitrīna ar laminētu drošības stiklu” ir nepieciešama tikai 1 gab. Pasūtītāja mājaslapā tiks ievietots precizētais tehniskais-finanšu piedāvājums.
9.	Iepirkuma priekšmeta 2. daļas “Sistēmas aprakstā” norādīts – “Stiklojums” <i>Laminēts drošības stikls; RAL loksne/panelis 24mm/RAL loksne, uz stikliem matētas horizontālas strīpas uzlīmes</i> . Vai matētajām horizontālajām strīpas uzlīmēm ir pieejami precīzi izmēri?	Pasūtītāja mājaslapā tiks ievietota informācija par matēto horizontālo strīpu uzlīmju izmēriem ar nosaukumu “Uzlīmju izmēri”.