



Pieslēguma vietu un vadības sadalnes atrašanās vietu precizēt pēc jaunā elektroapgādes projekta izstrādes

**PIEZĪMES:**

1. Projekta ieviešanas pabeigšanas apgaismojums Lambertu ielā, Marupē.
2. Cēļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti bāsi  $h=6,0m$  no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 3x40 ar Na 100W spuldzī vai ekvivalenta.
3. Starp baismiem tiek noguldīts AKMK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidojami bāstos neiznantojot T veida uzsmarus.
4. Kabeļi gultoti 0,7m dziļumā zālā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuvēs. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamais gaismeklis un kabeļi aizsargāti ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sāksim ar montāžas darbiem iznantojot ietilpību, atļaujot zālāju, brauktuvju ciets segumus.
7. **Elektrorādītājs pieslēguma projekta izstrādē šī projekta ieviešanas nav paredzēta. Pēc pieslēguma projekta izstrādes precizēt vadības sadalīšanas atbilstošas vietu.**
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunakie izpilduzņēmējumi no visiem inženierkomunikāciju tūnējājiem.
9. Būvdarbu laikā jāievēro pazemes un virsmas inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts:  Lambertu ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese:  Lambertu iela posmā no Kantora ielas līdz Paeļu ielai, Mārupē, Mārupes novads	
			Lapas nosaukums:  Principiālā shēma	
ELT. vad.	Vitālijs Ševčuks	29.10.2015		
Izstrādāja	Vitālijs Ševčuks	29.10.2015		