


PĒRĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=6m ar gaismeņu (H=6m) SSS102 150W Na.

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšējās rakšanas atburtēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli gūdiņi ar rakšanas pārnēmienu gūdiņi to 0,7 m dziļuma zāliņā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucamajiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievēkot to aizsargcauruli;
3. Pārvērtinātunus kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rak bez mehāniskiem saucējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstuma virs kabeļa, pārklāt ar brūnā krāsā līniju;
5. Apgaismojuma tīkls izbūvēt vienlaikus ar pārnēmienu projekta daļām;
6. Proj. apgaismojuma tīklā piedzīst pie esošās kroves ielu apgaismojuma sistēmas;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un rādītāju izdoles instrukcijas.



Pasūtītājs:		Objekts:	
Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827,		Brūkleņu ielas pabeigšana	
Deiģu iela 29, Mārupes nov., LV-2167		Adrese:	
		Brūkleņu iela pabeigšana no Pēdētes ielas līdz	
		Sīpules iela, Mārupes novads	
		Lapas nosaukums:	
		Brūkleņu ielas	
		apgaismojuma tīklu plans	
		Līguma nr.: 5-21/500-2015	
		Atvērta nr.: 5-21/500-2015	
		Mērogs: 1 : 250	
		Stadija	
		Lapas	
		Ras. N.	
		BP	
		EL-2-4	

