



Šī būvprojekta EI.T daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.
Būvprojekta EI.T daļas vadītājs
Māris Vītoliņš
(paraksts)
3-40029
(zīmējuma Nr.)
05.04.2017.
(datums)

Projekta pieņemtie grafiskie apzīmējumi

	Proj. aizsargcaurule
	Proj. 0,4kV KL
	Proj. līdēja 0,4kV KL
	Aktuālais zemesgabals
	Proj. sadalīne
	Proj. izņemtais EI.T pīcāsates
	Proj. sākaru kabeļu kanalizācijas aka
	Proj. sākaru kabeļu kanalizācija
	Proj. apgaismojuma kabeļis
	Esotā sākaru kabeļu kanalizācija
	Esotā sākaru kabeļu kanalizācijas aka
	Esotā kanalizācija
	Esotais tūlētstads
	Esotais zemsprieguma kabeļis
	ST investīciju objektā izpildījamie rīki

- PĒRĒKŠĒS:**
1. Pirms tranšēja rakšanas atburti citas šķērsojamās komunikācijas.
 2. Kabeļi guldīti ar rakšanas pabeigumu gūdiem to 0,7 m dziļumā zālāja zonā, zem oļiem, līdēm un līdēm.
 3. Pēc kabeļu ielāgšanas nodalīt ar 0,2 m dziļumā zālāja zonā, zem oļiem, līdēm un līdēm.
 4. Kabeļi vākti tā gājumā 0,3 m augstuma vāc kabeļi, pakārt ar brīdinājuma līdēm.
 5. Apgaismojuma tīklus izbūvēti vienlaikus ar pārējiem projekta daļiem.
 6. Pēc kabeļu ielāgšanas nodalīt ar 0,2 m dziļumā zālāja zonā, zem oļiem, līdēm un līdēm.
 7. Visi darbi izpildīti līdēm saskaņā ar esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.