

Viršu iela 6, Mārupes novads  
2015.gada 27.augustā  
Nr. 2-6/400

**TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLĒGUMAM  
PIE KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA TRASES**  
**Krones ielas pārbūve, Avotu ielas pārbūve, Abavas ielas, Mārupes novads**  
pieprasīja: SIA „BM Projekts”, reģistrācijas numurs 40103196966

1. Pa Krones ielu, Avotu ielu, Abavas ielu ir izbūvētas Ūdensvada, Kanalizācijas komunikācijas ar atzariem, pazemes ventiļu kapēm, skataku vākiem, kanalizācijas spiedvads, hidranti, KSS.
2. Projektēt un izbūvēt/pagarināt, kur tas nepieciešams, pirms ceļa rekonstrukcijas atzarus no ūdensvada un kanalizācijas, lai nākotnē tiktu nodrošināta īpašumu pieslēgšanās pie komunikācijām nebojājot rekonstruētā ceļa segumu.
3. Projektēt atbilstošu piebrauktuvi un ceļa drošības norobežojumus ielās uzbūvētām kanalizācijas sūkņu stacijām (KSS).
4. Izbūvējot ielas segumu, skataku vākiem jābūt paceltiem līdz ceļa virsmai, vāki jānostiprina atbilstoši ceļa segumam, nodrošināt aku un aku vāku hermētiskumu.
5. Projektētājam, saskaņot ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” konkrētu trases izvietojumu un, ja nepieciešams, pieslēguma vietas ūdensvadam un kanalizācijai, izstrādāt un saskaņot projektu.
6. Projektā shematiski norādīt plānoto lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas risinājumu.
7. Projektējot ielas izbūvi, lietus un grunts ūdeņu ievade centrālā kanalizācijas caurulvadā ir aizliegta.
8. Projektēt ar nosacījumu par esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, nodrošināt tehniskā dienesta piekļūšanu UK tīkliem jebkurā diennakts laikā.
9. Realizējot projektu, nodrošināt UK tīklu, skataku, pazemes aizbīdņu servisa rokturu drošu ekspluatācijas kārtību, neatstāt vaļējas komunikācijas, lūkas. Kanalizācijas skatakas aizsargāt, tajās **nepieļaut smiltis, šķembu, asfalta iekļūšanu lūkās un aizbīdņu servisa rokturu kapēs.**
10. Būvniecības laikā pietuvojoties ūdenssaimniecības komunikācijām saskaņot vai izsaukt ūdenssaimniecības dienestu.
11. Ūdenssaimniecībā tehniskā dienesta tālruna numuri:  
Birojs: 67915279 (darba laikā)  
Oļegs Voitihovičs – 29125527 (darba laikā)  
Diennakts dežūrtālrunis - 26586826
12. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
Valdes loceklis



J.Ivanovs