



80760070279

Proj. US-1
IUS1/63+PRIUS-1+ST
(Brūkļu iela 118)
ievietot esošo KL
jaunajā sadalē

Proj. KL aizsargcaurule 750N
plastm. Ø110, L=20m

Proj. 0,4kV KL
AXMK 4x35, L=30m

X=307200
Y=502950

80760071768
Brūkļu iela 114

80760071026

80760071024

80760071025

Proj. KS-1
ievietot jaunajā KS-1 sadalē
Esošais kabelis no KS-0514-8-1
KKM-2-22-S

Proj. 0,4kV KL
AXMK 4x70, L=7m
Proj. kabēļa augstums: 9.45
Esošā gāzesvada augstums: 9.77
Esošā zemes virsmas atzīme: 10.65

Proj. kabēļa augstums: 9.80
Esošā gāzesvada augstums: 9.27
Esošā zemes virsmas atzīme: 10.50

Proj. KL aizsargcaurule 750N
plastm. Ø110, L=75m
Pārcelt esošo 0,4kV KL
no UKS-0514-8-2 uz
US-0514-8-3
AXMK 4x70, L=90m

Proj. 0,4kV KL
AXMK 4x16, L=13m
Savienot ar esošo KL
uz Brūkļu ielu 115
Esošā zemes virsmas atzīme: 10.46

