


NR.P.K.	IEKĀRTAS UN MATERIĀLA NOSAUKUMS, TIPS	MERVIENĪBAS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	PV panelis 200W 1000x1600mm	Gab.	80	
2	PV paneļu nesošā konstrukcija	K-ts	1	
	Al profils 40x80mm	m	168	Inox Mare
	Al profils 50x110mm	m	168	Inox Mare
	Al profila savienojumi	K-ts	40	Inox Mare
	Jumta stiprinājumi	K-ts	68	Schletter
	Enkuri 38grad	K-ts	52	Inox Mare
	PV paneļa gala stiprinājums	K-ts	24	Inox Mare
	PV paneļu stiprinājums	K-ts	148	Inox Mare
	Profilētais skārds Zn	m2	90	
	Stiprinājuma materiāli (krūves, uzgriežņi, paplāksnes)*	K-ts	1	
3	Sadalne 18 mod, IP65, V/a	Gab.	5	
4	Sadalne 54 mod, IP65, V/a	Gab.	1	
5	Automātsledzis C10A PV DC21B	Gab.	4	
6	Slodzes slēdzis 20A PV DC21B	K-ts	2	
7	Slodzes slēdzis 35A PV DC21B	K-ts	1	
8	Pārsprieguma aizsardzība PV DC 1000V	K-ts	7	
9	Inverters SMA STP 20000TL	Gab.	1	
10	Vads SOLAR XLR-R 4mm2 ar sarkano stripu (red)	m	115*	
11	Vads SOLAR XLR-R 4mm2 ar zilu stripu (blue)	m	160*	
12	Vads SOLAR XLR-R 6mm2 ar sarkano stripu (red)	m	55*	
13	Vads SOLAR XLR-R 6mm2 ar zilu stripu (blue)	m	55*	
14	Zemējuma vads 16mm2 dzeltenaļš	m	150*	
15	Spraudnis PV 1500VDC IP68	Gab.	16	
16	Ligzda PV 1500VDC IP68	Gab.	16	
17	Aizsargcaurule d20mm apvalkā ar stabilizāciju pret UV-starojumu	m	350	
18	Aizsargcaurule d50mm apvalkā ar stabilizāciju pret UV-starojumu	m	100	
19	Slodzes slēdzis 3P 50A	Gab.	1	
20	Kabelis NYM-J 5x10	m	30*	
21	Montāžas materiāli un stiprinājumi*	K-ts	1	

Piezīmes:

1.Materiāla marku un tipu var aizvietot ar līdzvērtīgu analogu.

2. * - apjomu precizēt montāžas laikā un ņemot vērā pieredzi līdzīgo objektu izbūvē.

				Pasūtītājs: Mārupes novada Dome Reģ.Nr.90000012827		Pasūtījuma/līguma nr: 5-21-11-2014 Arhīva Nr.: 5-21-11-2014			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: PV paneļu uzstādīšana Jaunmārupes sākumskolā Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē		Stadija	Marka	Lapa	Lapas
Valdes pr.	V. Saļņikovs					TP	EL	IS	
Būvpr.d.v.	I. Larionovs								
Izstrādāja	I. Larionovs								
				Iekārtu un materiālu specifikācija		 altenergo Būvkom. reģ.Nr.: 8419-R			