

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
SM-1	Vispārīgie rādītāji	
SM-2	Pagraba stāva plāns (fragments) (siltummezgls)	
SM-3	1. stāva plāns (fragments)	
SM-4	Jumta plāns ar saules kolektoriem (fragments).	
SM-5	Karstas ūdensapgādes principiāla shēma	
SM-6	Iekārtu un materiālu specifikācija	

TIPVEIDA UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējumi	Nosaukums
LBN 002-01	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
LBN 003-01	Būvklimatoloģija
LBN 208-08	Publiskas ēkas un būves

	Slodze	K.Ū.	Saules kolektori
Objekts		Pie $G=1000\text{w/m}^2$ $T_a=20^\circ\text{C}$, $T_m=50^\circ\text{C}$	
JAU NMĀRUPES SĀKUMSKOLA.	416 kW	35 kW	

Šī būvprojekta "SM" daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatiņiem
kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

 <p>SABIEDRĪBA AR JEROBĒZOTU ATBILDĪBU LR UZŅĒMUMU REĢ. NR. 40103175220 BUV/KOMERSANTA REĢ. NR. 8419-R RĪGA, PULKEŽA BRĪEZA IELA 43, LATVIJA TĀL.R. 26432736, E-MAIL:ALTENERGO@ALTENERGO.LV</p>	Pasūtītājs:	MĀRUPE NOVADA DOME. DAUGAVAS 29, MĀRUPE, MĀRUPE NOVADS	PASŪTĪJUMA NR.
	Nosaukums:	JAUNMĀRUPE SĀKUMSKOLA. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	5-21-11-2014
	Adrese:	JAUNMĀRUPE, MAZCENU ALEJA 4A	