

## Skaidrojošais apraksts tehniskajai shēmai

Elektroapgāde, ārējie tīkli

Būves grupa: **I**, kods Nr. **2224**

Būvobjekts: Kursīšu ielas pārbūve (posmā no Daugavas ielas līdz Sīpeles ielai)

Būvobjekta adrese: Kursīšu iela, Mārupe, Mārupes nov.

Elektrotīkla spriegums: 20kV un 0,4kV

Pieslēdzamā jauda: - kW

Nr.p.k.	Organizācija	Tehniskie noteikumi	Datums
1.	AS "Sadales tīkls"	Nr. 30KI20-03.02/2080	15.10.2015.g.

Zemesgabali, kuros notiks elektromontāžas darbi esošajā aizsargjoslā

Nr.p.k.	Zemes gabala adrese	Zemes gabala kadastra Nr.	Zemes gabala īpašnieks vai pilnvarotā personaŠtouters Kaspars	Īpašnieka skaņojums
1.	Daugavas iela (Druvas) 16, Mārupe, Mārupes nov.	8076 007 0505	Štouters Kaspars, "Liepas A"-2, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 Pabērza Ilze, Drustu iela 1B, Rīga, LV-1002	
2.	Kursīšu iela 30, Mārupe, Mārupes nov.	8076 007 1487	Kalniņš Jānis, Daugavas iela 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167	
3.	I-64 Kursīšu iela, Mārupe, Mārupes nov.	8076 007 0913	Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167	
4.	-, Mārupe, Mārupes nov.	8076 007 0984	Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167	

30 dienas iepriekš brīdināt zemes īpašniekus par veicamajiem montāžas darbiem esošajā aizsargjoslā.

Zemesgabali, kuros notiks elektromontāžas darbi un mainīsies aizsargjosla

Nr.p.k.	Zemes gabala adrese	Zemes gabala kadastra Nr.	Zemes gabala īpašnieks vai pilnvarotā personaŠtouters Kaspars	Īpašnieka skaņojums
1.	Šteinertu iela 5, Mārupes novads	8076 007 1630	Djačenko Genādijs, Dzelzavas iela 76-144, Rīga, LV-1082 Mokee Alastair, Tālvilža iela 21A-44, Rīga, LV-1039	Prot. Nr. 1A Prot. Nr. 1B
2.	"Miņenkovi", Mārupes novads	8076 007 0718	Deniss Jankovskis, Kursīšu iela 26, Mārupe, Mārupes nov. Genādijs Miņenkovs, Valdaiku iela 66-k2 dz. 83, Rīga	Prot. Nr. 2A Prot. Nr. 2B
3.	Mēmeles iela 36, Mārupes novads	8076 007 0509	Skurjats Antons, Mēmeles iela 36, Mārupes novads, LV-2167	Prot. Nr. 3
4.	Mēmeles iela 14, Mārupe, Mārupes nov.	8076 007 0104	Dubkevičs Leonards, Mēmeles iela 34, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167	Prot. Nr. 4
5.	"Mednieki", Mārupe, Mārupes nov.,	8076 007 0106	Māris Sprancis, Kursīšu iela 22, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167	Prot. Nr. 5

30 dienas iepriekš brīdināt zemes īpašniekus par veicamajiem elektromontāžas darbiem.

## Elektrotehniskie risinājumi

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem (uzdevumu projektēšanai), tehniskajā shēmā paredzēta AS “Sadales tīkls” kabeļu iznešana un aizsardzība no Kursīšu ielas ceļa asfaltēšanas zonas.

Lai ielas rekonstrukcijas darbus realizētu nepieciešams pārbūvēt el. tīklus atbilstoši paredzētajām ielas augstuma atzīmēm un bortiem.

Posmos, kur kabeļi traucē ielas rekonstrukcijai, būvniecības laikā tos aizsargāt ar aizsargvalni.

0,4 kV elektrotīkla izbūve veicama saskaņā ar LEK 048, LEK 049, LEK-123 un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, spēkā no 01.10.2014.g.

### Tehniski – ekonomiskie rādītāji

Nr.p .k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	<b>0,4 kV</b>		
1.	Rekonstruējamās 20 kV KL izbūves garums	m	229
2.	Rekonstruējamās 0,4 kV KL izbūves garums	m	370
3.	Plastmasas cauruļu Snipp & Snapp-160 patēriņš	m	229
4.	Plastmasas cauruļu Snipp & Snapp-110 patēriņš	m	264
5.	Plastmasas cauruļu Sting-110 patēriņš	m	34
6.	Plastmasas cauruļu Hard-110 patēriņš	m	39
7.	Kabeļa AXMK- 4x240 patēriņš	m	27
8.	0,4kV kabeļa savienojuma uzmava	kpl.	2
9.	0,4kV kabeļa gala apdare	kpl.	2

Sagatavoja:

/I. Šapelis