

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Projektējamā el.sadalne
- Projektējamais apg. kabelis
- Projektējamā aizsargcaurule
- Proj. apg. balsts ar gaismekli

PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Lambertu ielā, Mārupē.
2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=6,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 100W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXMK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.
4. Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
7. **Elektroapgādes pieslēgums paredzēts no esoša apgaismojuma balsta Kantora ielā. Pieslēgumu precizēt būvniecības laikā.**
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			
		Paraksts	Datums
ELT. vad.	Vitālijs Ševčuks		29.10.2015
Izstrādāja	Vitālijs Ševčuks		29.10.2015

Objekts: Lambertu ielas pārbūve

Adrese: Lambertu iela posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums: Būvprojekta ģenerālplāns ar ELT tīkliem

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/495-2015
Arhīva nr.: 5-21/495-2015
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.2