

Materiālu specifikācija M.Sp.

Nr.	Materiālu nosaukums	Marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	
	1. Sadales				
1	Sadale SS1, z/a, ar slēdzeni		k-ts	1	Individuāli komplektējama
2	Ievadslēdzis 3p 125A	Dilos	gab	1	
3	Automāts 3pC32A	GE	gab	2	
4	Automāts 3pC16A	GE	gab	3	
5	Automāts 3pC10A	GE	gab	1	
6	Automāts 1pC16A	GE	gab	11	
7	Automāts 1pC10A	GE	gab	14	
8	Automāts 1pC6A	GE	gab	1	
9	Automāts 1pB2A	GE	gab	1	
10	Magnētiskais palaidējs 2NO 25A	GE	gab	1	
11	Impulsu relejs Pulsar		gab	2	
12	Noplūdes aizsardzība 2p 25A/30mA	GE	gab	6	
13	Pārsprieguma aizsardzība B+C, 25kA		k-ts	1	
14	Drošinātāju blokslēdzis NH-0, 125A		k-ts	1	
15	Drošinātāji NH-0, 125A		gab	3	
16	Sadale SS2, z/a, ar slēdzeni		k-ts		Individuāli komplektējama
17	Ievadslēdzis 3p 40A	Dilos	gab	1	
18	Automāts 3pC16A	GE	gab	1	
19	Automāts 1pC16A	GE	gab	9	
20	Automāts 1pC10A	GE	gab	9	
21	Automāts 1pC6A	GE	gab	2	
22	Automāts 1pB6A	GE	gab	2	
23	Automāts 1pB2A	GE	gab	2	
24	Magnētiskais palaidējs 4NO 25A	GE	gab	1	
25	Magnētiskais palaidējs 2NO 25A	GE	gab	1	
26	Impulsu relejs Pulsar		gab	2	
27	Laika relejs		gab	1	
28	Fotorelejs		gab	1	
29	Termoregulators Devireg 316		gab	1	
30	Sadale SS3, z/a, ar slēdzeni		k-ts		Individuāli komplektējama
31	Ievadslēdzis 3p 40A	Dilos	gab	1	
32	Automāts 3pC16A	GE	gab	1	
33	Automāts 3pC10A	GE	gab	1	
34	Automāts 1pC16A	GE	gab	10	
35	Automāts 1pC10A	GE	gab	9	
36	Automāts 1pB2A	GE	gab	3	
37	Magnētiskais palaidējs 4NO 25A	GE	gab	1	
38	Impulsu relejs Pulsar		gab	2	
	2. Kabeli				
1	Kabelis AXPk 4x50mm ²		m	110	
2	Kabelis NYM 5x6mm ²		m	75	
3	Kabelis NYM 5x2,5mm ²		m	35	
4	Kabelis NYM 5x1,5mm ²		m	50	
5	Kabelis NYY 3x4mm ²		m	235	
6	Kabelis NYY 3x2,5mm ²		m	550	
7	Kabelis NYY 3x1,5mm ²		m	20	
8	Kabelis NYM 3x2,5mm ²		m	700	
9	Kabelis NYM 3x1,5mm ²		m	2300	
10	Vara dzīsla H07V-K 25mm ²		m	150	
11	Gofrēta PVC caurule d=25mm		m	500	
12	PVC caurule āra montāžai AROT DVK 50		m	250	
13	Apsildes kabelis DTCE-30, 45m, 1350W, k-tā ar montāžas elementiem	Devi	gab	1	
14	Apsildes kabelis DTCE-30, 34m, 1020W, k-tā ar montāžas elementiem	Devi	gab	5	
15	Apsildes kabelis DTCE-30, 27m, 830W, k-tā ar montāžas elementiem	Devi	gab	5	
16	Apsildes kabelis DTCE-30, 10m, 300W, k-tā ar montāžas elementiem	Devi	gab	6	
17	Tranšejas rakšana un aizbēršana		m	340	
18	Kabeļu guldīšana tranšejā		m	360	
19	Kabeļa AXPk 4x50 pieslēgšana sadalē		k-ts	2	
	3. Slēdži				
1	Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab	15	

Nr.	Materiālu nosaukums	Marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
2	Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a		gab	4	
3	Slēdzis dubults 10A, 230V, IP20, z/a		gab	10	
4	Pārslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab	4	
5	Tasteris 10A, 230V, IP20, z/a		gab	18	
6	Rozete 230V, 16A, IP20, z/a		gab	75	
7	Rozete 230V, 16A, IP44, z/a		gab	18	
8	Rozete 230V, 16A, IP65, v/a	Mennekess	gab	1	
9	Slēdžu, rozešu kārba		gab	144	
10	Savienojumu kārba		gab	25	
11	Kustības devējs		gab	2	
	4. Gaismekļi				
1	LED panelis pie griestiem Ø120 mm, 120°, 3500K, 600Lm, IP44 (6W), (ELMO)	ELMO	gab	52	
2	Gaismeklis pie griestiem RUBIN ROUND Ø460, IP20, (3x20W) PLX L-DOWN (Luxiona)	Luxiona	gab	76	
3	Gaismeklis pie griestiem RUBIN ROUND Ø670, IP20, (4x24W) PLX L-DOWN (Luxiona)	Luxiona	gab	14	
4	Gaismeklis pie griestiem RUBIN ROUND Ø1200, IP20, (10x55W) PLX L-DOWN (Luxiona)	Luxiona	gab	6	
5	Griestos iekārts gaismeklis RUBIN ROUND Ø460, IP20, (3x20W) PLX L-DOWN (Luxiona)	Luxiona	gab	12	
6	Gaismeklis pie griestiem RUBIN ROUND Ø1200, IP20, (10x55W) PLX L-DOWN (Luxiona)	Luxiona	gab	1	
7	Gaismeklis pie griestiem AMETYST 500, IP65, (2x36W) (Luxiona)	Luxiona	gab	5	
8	Griestos iebūvēts LED panelis Ø120 mm, 120°, 3500K, 600Lm, IP44 (6W), (ELMO)	ELMO	gab	4	
9	Gaismeklis uz fasādes SLV ROX Wall GX53, 5W	SLV	gab	12	
10	Prožektors pie jumta dzegas ELMO, 30W, 120°	ELMO	gab	10	
11	Gaismeklis nojumes griestos SLV ROX Ceiling out GX53	SLV	gab	4	
12	Gaismeklis palīgtelpā pie griestiem OMS Tornado 2x58W, IP65	OMS	gab	1	
13	0.6m celiņa apgaismojums SLV ROX Acrylic pole	SLV	gab	14	
14	4m laterna - Circle Led Ottica A, 01SC1B5007C_C, 15 LED 700mA 30W 3150lm 4000K		gab	4	
15	Prožektors zemē SLV Easylite® Spike GU10, 50W, 45°	SLV	gab	2	
16	Evakuācijas gaismeklis "Izeja" 8W, ar iebūvētu akumulatoru 1h darbam			13	
	5. Zibensaizsardzība, zemējums				
1	Cinkots apaldzelzs RD8	Obo Bettermann	m	230	
2	Zibensuztvērēja stienis L=2,0m	Obo Bettermann	gab	2	
3	Zibensuztvērēja stienā stiprinājums pie dūmeņa	Obo Bettermann	gab	4	
4	Apaldzelzs savstarpējie stiprinājumi	Obo Bettermann	gab	16	
5	Savienojums Apaldzelzs / Plakandzelzs	Obo Bettermann	gab	9	
6	Apaldzelzs stiprinājums skārda jumtam	Obo Bettermann	gab	300	
7	Apaldzelzs stiprinājums vertikālajām notekcaurulēm	Obo Bettermann	gab	100	
8	Apaldzelzs stiprinājums sienām	Obo Bettermann	gab	20	
9	Cinkots plakandzelzs 3x3,5mm	Obo Bettermann	m	50	
10	Zemējuma elektrods L=1,5m	Obo Bettermann	gab	28	
11	Uzgalis elektrodam	Obo Bettermann	gab	7	
12	Pretkorozijas lenta L=10m	Obo Bettermann	gab	2	
13	Mērījumu klemme	Obo Bettermann	gab	7	
	6. Izpilddokumentācija				
1	Izpilddokumentācija		k-ts	1	
	7. Citi				
1	Mērījumi		k-ts	1	
2	Palīgmateriāli		k-ts	1	

Piezīmes:

Dažu iekārtu izvietojums un skaits montāžas laikā var tikt mainīts

Sastādīja:

O.Ulmanis