


Plāns M 1:20



SPECIFIKĀCIJA

Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Sk.	Vien. masa kg	Piezīmes
1	"SCHIEDEL" ICS.Plus ar siltumizolāciju	Kārba Dn200 L=515mm	2		
2	vai analogs	Līkums 30° Dn200	2		
3		Kārba Dn200 L=1385mm	2		
4		T-gabals Dn200	2		
5		Kārba Ø200 L=300mm	2		
		ar skat. lūku 150×150			
6		Dūmeņa balsts	2		
7		Dūmeņu blīvripa Dn200	2		
8	GOST 10704-91	CauruleØ25×2 m	10		
9	"SCHIEDEL" ICS.Plus ar siltumizolāciju	Tērauda dūmenis ar siltumizolāciju	2		
	vai analogs	un metāliskā apvalkā			
		Dn200; H=12.000;L=10850mm			

Pasūtītājs: Mārupes novada dome			
Objekts: Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtā, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
Rasējuma nosaukums: Katlu mājas gāzejas.Plāns. Specifikācija.			
	BPDV	J.Mišūrovs	
Projekta stadija:	TP	Datums:	13.10.2014.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	M1:20
Rasējuma Nr.	SM-8	Projekta Nr.	marupe 2014
Lapu sk.	16	Fails:	Marupe_SM
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853			