


Objekts								Antikoroziņas pārklājuma tips		Galvenais siltumizolācijas slānis						
Nosaukums	Rasē- jumā	Lielumi			Objek- tu skaits	Kopē- jā virs- ma m²	Siltum- nesēja tempe- ratūra, °C			Tips	Slāņa bie- zums, mm	Slāņa tilpums		Slāņa virsma		Blīvē- juma koefi- cients
		Dia- metrs, šķē- lums, mm	Ga- rums, augstums, m	Virs- ma, m²/m				m³/m	m³			m²/m	m²			
										PAROC						
Caurules	SM6-8	108	8				80			AluCoat T	30		0,1			
		89	60							mataliskā apvalkā	30		0,67			
		76	10								30		0,1			
		57	22								30		0,18			
		45	6								20		0,02			
		32	20								20		0,07			
		25	10								20		0,03			

Pasūtītājs:				Mārupes novada dome			
Objekts:				Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtā, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
Rasējuma nosaukums:				Siltumizolācijas izpildījums.			
		BPDV		J.Mišūrovs			
Projekta stadija:		TP		Datums:		13.10.2014.	
Projekta daļa:		SM		Mērogs:		-	
Rasējuma Nr.		SM-16		Projekta Nr.		marupe 2014	
Lapu sk.		16		Fails:		Marupe_SM	
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853							