

SPECIFIKĀCIJA						
Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Sk.	Vien. masa kg	Piezīmes	
1	"Wiessmann" vai analogs	Ūdenssildāmais katls	2	347		
		Vitocrossal 200 CM2				
		Q=246kW;Pn=4bar;t=80-60°C				
		komplektā ar:				
1.1.		dābas gāzes degli MatriX VMA III-5	2			
		Q=77/232kW;Nel=330W;U=230V				
1.2.		Kondensāta attīrīšanas iekārta	2			
		katlu automātiku				
1.3.		regulators Vitotronic 333 MW1	kompl.			
1.4.		regulators Vitotronic 100 GC1	kompl.			
1.5.		regulators Vitotronic 100 GC1	kompl.			
1.6.		regulators Vitotronic 050 HK3W	kompl.			
1.7.		regulators Vitotronic 050 HK1W	2 kompl.			
2	"Grundfos" vai analogs	Tīkla ūdens cirkulācijas sūknis	2	50	1-darb. 1-rezerv.	
		TPE 50-240/2-S    Q=21m³/h;				
		H=15m;Nel=2,2 kW;				
3		Apkures sistēmas (A <sub>1</sub> )	1			
		sūknis Magna 25-60    Q=1,0m³/h;				
		H=5m;Nel=85W;    U=1×230V				
4		Apkures sistēmas (A <sub>2</sub> )	1			
		sūknis Magna 25-100    Q=1,8m³/h;				
		H=5m;Nel=163W; U=1×230V				
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Pasūtītājs: Mārupes novada dome			
			Objekts: Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtā, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
			Rasējuma nosaukums: Iekārtu specifikācija.			
				BPDV	J.Mišūrovs	
			Projekta stadija: TP		Datums: 13.10.2014.	
			Projekta daļa: SM		Mērogs: -	
			Rasējuma Nr. SM-7.1		Projekta Nr. marupe 2014	
Lapu sk. 16		Fails: Marupe_SM				
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853						