A4 APKURES SISTĒMAS SHĒMA
(SĀKUMS)



PIEZĪMES

1.Ø22x1.0 - vara caurules diametrs,mm.
2.LV Dn20 - lodvelda vārsts,diametrs 20 mm.
3.BV Dn20 - balansējošais vārsts,diametrs 20 mm.
4.Visi magistrālie cauruļvadi izolēti
ar firmas "ARMACELL" izolāciju 30mm biezumā.
5.Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

	"Stiegra N"	Reģ.N 40103151260 tālr. 7-922684; 9260430	
Pasūtītājs:	Mārupes novada dome		
Objekts:	Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtas korekcija, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		
Rasējuma nosaukums:	A4 apkures sistēmas shēma (sākums).		
	Pārbaud.	N.Kotina	
	Izpild.	S.Filistova	
Projekta stadija:	EP	Datums:	17.09.2014.
Projekta daļa:	AVE-A	Mērogs:	1:100
Rasējuma Nr:	AVE-A-7	Projekta Nr.	marupe 2014
Lapa nr.		Failā:	marupe

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284883