

# SPECIFIKĀCIJA

Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Sk.	Vien. masa kg	Piezīmes
22	"Esbe"	Ūdens filtrs Dn80 Pn16	1		
23		Ūdens filtrs Dn40 Pn16	2		
24		Ūdens filtrs Dn25 Pn16	4		
25		Ūdens filtrs Dn20 Pn16	2		
26		Ūdens skaitītājs Q=4,0m³/h	1		
27		Ūdens skaitītājs Q=1,0m³/h	1		
28	"Danfoss"	Solenoida ventilis Dn20 Pn6	1		
		ar spiediena kontrolierīci KP35			
29	GOST 17375-83	Līkums 90° 89×3	36	0,7	
30		Līkums 90° 57×3	12	0,3	
31		Līkums 90° 32×2	10	0,1	
32		Līkums 90° 25×2	10	0,1	
33	"HILTI"	Balsts Dn100	6		
34		Balsts Dn80	26		
35		Balsts Dn50	8		
36		Balsts Dn25	12		
37		Balsts Dn20	8		
38	GOST 17378-83	Pārejas 89×3-57×3	4		
39		Pārejas Dn50-Dn32	2		
40		Pārejas Dn40-Dn25	2		
41		Pārejas Dn40-Dn20	2		
42		Pārejas Dn25-Dn20	4		
43	GOST 10704-78	Caurule Ø108×4 m	8	10,26	
44		Ø89×3 m	60	6,36	
45		Ø76×3 m	10	5,4	
46		Ø57×3 m	22	4,62	
47		Ø45×2,5 m	6	2,62	
48		Ø32×2 m	20	1,48	
49		Ø25×2 m	10	1,13	

						marupe 2014 Katlu mājas un siltummezgla cauruļvadi. Specifikācija.	Lapa
Izm.	Skaitis	Lapa	Dok. Nr.	Paraksts	Datums		SM-15.2.