

SPECIFIKĀCIJA

Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Sk.	Vien. masa kg	Piezīmes
50		Manometrs 0-6 bar	40		
51		Termometrs 0-120°C	25		
52	Kapara caurule GOST 617-90	Caurule Ø45×2,5 m	8		
53		Ø25×2 m	5		
54		Līkums 90° 45×2,5	10		
55	GOST 17379-83	Blīvriņa 108×4	4		
56		Blīvriņa 89×3	3		
57		Līkuma balsts Dn80	12		
58		Balansēšanas ventilis Dn40	1		
59		Balansēšanas ventilis Dn25	4		
60		Balansēšanas ventilis Dn20	1		

Piezīmes:

1. Pieņemts, ka armatūru un iekārtas piegādā ar atbilstošiem atlokiem, starpīkām un stiprinājumu komplektiem.
2. Augstākos punktos uzstādās atgaisotāi.
3. Zemākos punktos uzstādās drenāžas.

						marupe 2014 Katlu mājas un siltummezgla cauruļvadi. Specifikācija.	Lapa
Izm.	Skaitis	Lapa	Dok. Nr.	Paraksts	Datums		SM-15.3.