

SPECIFIKĀCIJA						
Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Sk.	Vien. masa kg	Piezīmes	
17	"Megaterm" vai analogs	Plāksņu ūdens-ūdens sildītājs	1			
		Q=180kW;t ₁ /t ₂ =80/60°C;t ₁ [`] /t ₂ [`] =5/55°C				
18	"SCHIEDEL" vai analogs	Nerūsējošā tērauda dūmenis ar	2			
		siltumizolāciju un metāliskā apvalkā				
		H=12 m;Ø200mm				
19	"EURONOM"	Ūdenssildāmais katls	1		Esoša iekārta	
	Rezerves katls	UNIC-PREXEL P-500				
		Q=375-500 kW;Pn=4bar;t=80-60°C				
		komplektā ar:				
19.1.	"BENTONE"	dābas gāzes degli BG-600	1		Esoša iekārta	
		Q=200-800 kW				
19.2.		katlu automātiku			Esoša iekārta	
20	"Grundfos" vai analogs	Recirkulācijas sūknis Magna 25-120	1	4,8		
		Q=8,6m³/h;H=4,0m;Nel=193W;				
		U=1×230V				
21		Nerūsējošā tērauda dūmenis ar	1		Esoša iekārta	
		siltumizolāciju un metāliskā apvalkā				
		H=12 m;				
<div>Piezīmes: 1. Iekārtam, cauruļvadiem un dūmeņiem jāparedz sazemējumi. Skat. EL projekta daļu.</div>						
Izm.	Skaitis	Lapa	Dok. Nr.	Paraksts	Datums	
marupe 2014 Iekārtu specifikācija.						Lapa
						SM-7.3.